



Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №7 «Сказка»
поселка Мостовского муниципального образования
Мостовский район

352570, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостовской,
ул. Гоголя 104, тел 5-11-39

«10» сентября 2013г.

№ 66/13

Начальнику отдела надзорной деятельности
(ОНД) в Мостовском районе подполковнику
внутренней службы
Немцову Д.А.

Довожу до Вашего сведения, что согласно представлению №23/9.33 от 13.08.2013 в детском саду комбинированного вида №7 «Сказка» поселка Мостовского приняты следующие меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушению обязательных требований пожарной безопасности:

-п.33 Правила противопожарного режима в РФ, п.6.12* СНиП 221-01-97* -получена справка «Управления архитектуры и градостроительства» о невозможности установки дополнительных дверных проёмов (копия справки прилагается), а также издан приказ о недопущении одновременного пребывания более десяти детей в спальнях помещений первого этажа групп №1,2,3,4 (приказ №76/1-д от 31.08.2012г.)

-п.33 Правила противопожарного режима в РФ, п.6.12* СНиП 221-01-97* - получена справка «Управления архитектуры и градостроительства» о невозможности установки дополнительных дверных проёмов в музыкальном и спортивном залах (копия справки прилагается).

-п.33 Правила противопожарного режима в РФ, п.6.12* СНиП 221-01-97* - получена справка «Управления архитектуры и градостроительства» о невозможности расширения дверных проёмов для эвакуации людей (копия справки прилагается).

-п.33 Правила противопожарного режима в РФ, п.6.12* СНиП 221-01-97*, п.7.62 СНиП 23-05-95 - подано ходатайство в Управление образованием о выделении материальных средств для установки аварийного эвакуационного освещения.

Подпись: *А. М. Мещеряков* Мещеряков А.М.
11.09.13г.

-п.14табл.3 п.5.2 НПБ 110-03 - из помещений склада удалены горючие материалы. Подано ходатайство в Управление образованием о выделении материальных средств на капитальный ремонт склада, так как он находится в аварийном состоянии.

Заведующий



Л.В.Азимова