

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
отдел надзорной деятельности Мостовского района  
352570, Россия, Краснодарский край пос. Мостовской ул. Завольская, 1 б, тел.: 8(86192) 5-15241

**Предписание № 185/1/5  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
детский сад комбинированного вида № 7 «Сказка» поселка Мостовского  
муниципального образования Мостовский район.

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданин) владельца собственности, имущества и т.д.

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Мостовского  
района по пожарному надзору № 185 от « 10 » июля 2013 года,

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
« 24 » июля 2013 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа  
« 12 » августа 2013 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

указывается в случае проведения проверки фактической деятельности структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа

проведена проверка заместителем начальника ОНД Мостовского района  
майором вн. службы Дьяковым Алексеем Васильевичем

должность, название, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственный инспектор) по пожарному надзору  
проводящего(их) проверку

зданий, помещений и территории МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 «Сказка»  
поселка Мостовского, расположенного по адресу: Краснодарский край, поселок Мостовской,  
ул. Гоголя, 104,

совместно с заведующим МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 «Сказка»

указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке

поселка Мостовского Азимовой Людмилой Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ проп исани а	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Из спальных помещений в группах №№ 1, 2, 3, 4 класса Ф1.1, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, фактически от 21 до 24 спальных мест, не выполнены вторые эвакуационные выходы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ), п.33 ППР в РФ, п.6.12* СНиП 21-01-97*	22.01.2014 г.	

2.	Из помещений спортивного и музыкального залов, расположенных в здании класса Ф1.1, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не выполнены вторые эвакуационные выходы	п.33 ППР в РФ, п.6.12* СНиП 21-01-97*	22.01.2014 г.	
3.	Не выдерживается в свету ширина эвакуационных выходов непосредственно наружу, из групп №№ 1, 2, 3, 4 класса Ф1.1, по факту 0,72 метра каждый из выходов	п.33 ППР в РФ, п.6.27 СНиП 21-01-97*	22.01.2014 г.	
4.	На путях эвакуации в здании детского сада не смонтировано аварийное эвакуационное освещение	п.33 ППР в РФ, п.6.22 СНиП 21-01-97* п.7.62 СНиП 23-05-95	22.01.2014 г.	
5.	В помещениях здания склада, используемых для хранения горючих материалов не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация	п.14 табл.3 п.5.2 НПБ 110-03	22.01.2014 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД  
Мостовского района Дьяков А.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » августа 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Людмила Владимировна  
(подпись)  
 « 12 » августа 2015 г.

Людмила Владимировна  
 заведующий МБДОУ детский сад № 7 «Сказка»  
 пос. Мостовского  
(должность, фамилия, инициалы)