



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
г. Краснодар ул. Мира, 56 тел. 268-41-91 e-mail: [ugpn\\_kkrai@mail.ru](mailto:ugpn_kkrai@mail.ru), <http://www.ugpn-kk.ru>  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Мостовского района  
Заводская ул., д.1-Б, п. Мостовской, 352570  
т/факс 5-15-41 тел. доверия 8-861-268-64-40 и 8-863-240-66-10

**Предписание № 131/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №7 «Сказка» поселка Мостовского муниципального образования  
Мостовский район

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.д.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мостовского района по  
пожарному надзору № 131 от «08» июня 2016 года,  
(наименование органа ГПН)

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
« 14 » июня 2016 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час  
« 20 » июня 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час  
« 07 » июля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена проверка начальником ОНД и ПР Мостовского района капитаном внутренней  
службы Деминым Владимиром Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору  
проводившего(их) проверку

здания, помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детский сад комбинированного вида №7 «Сказка» поселка Мостовского муниципального  
образования Мостовский район, расположенного по адресу: п. Мостовской ул. Гоголя, 104

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с заведующим МБДОУ детский сад комбинированного вида №7 «Сказка» поселка  
Мостовского Азимовой Людмилой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:


№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		
1.	Не выдерживается в свету ширина эвакуационных выходов непосредственно наружу, из групп №1,2,3,4 класса Ф1.1 по факту 0,72 метра каждый	п. 33 ППР в РФ, п. 6.27 СНиП 21-01-97*	17.01.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

  
 \_\_\_\_\_  
 «07» 07 2016г.




Начальник ОНД и ПР  
 Мостовского района Демин В.С.

(должность, фамилия, инициалы,  
 государственного инспектора по пожарному  
 надзору)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 «07» 07 2016г.

Заведующий МБДОУ детский сад  
 комбинированного вида №7  
 «Сказка» поселка Мостовского  
 Азимова Людмила Владимировна  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы,)